

Kraśnik, 2020-02-21

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kraśniku”.


W związku z pytaniami Wykonawcy z dnia 17.02.2020 r. o następującej treści:

1. Prosimy po podanie parametrów jakie powinny posiadać urządzenia wymienione w przedmiarach tj. Podgrzewacz wody, naświetlacz do dezynfekcji jaj, zamrażarka, taboret gazowy, zmywarka do naczyń.
2. Prosimy o podanie wymiarów brodzika oraz kabiny prysznicowej w pomieszczeniu nr 118.
3. W przedmiarze branży budowlanej pozycja nr 70 wskazuje na zakup i montaż 1 sztuki okapu kuchennego o wymiarach 150x90 natomiast opis Techniczny do Projektu Budowlanego wskazuje na dwie sztuki, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
4. W przedmiarach branży elektrycznej występują pozycje dotyczące wykucia bruzd, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o naprawy tj. zaprawienie i pomalowanie.
5. Prosimy o podanie wymiarów elementów wyposażenia takich jak stołu zlewozmywakowego, stołu z basenem, zlewu ze stali nierdzewnej, jednokomorowego z ociekaczem i zamykaną szafką, zlewu ze stali nierdzewnej dwukomorowego stojącego.
6. W przedmiarze branży budowlanej pozycja numer 18 odnosi się do rozebrania schodów zewnętrznych wraz z uzupełnieniem podłoża i naprawami elewacji, natomiast w Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ oraz Wzorce umowy te roboty są wyłączone z zakresu, prosimy o wyjaśnienie co jest zakresem prac.
7. Wykaz stolarki przewiduje wymianę 11 sztuk drzwi, przedmiary natomiast 10 sztuk, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

na podstawie art. 38 ust.1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) niniejszym wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wprowadzam następujące zmiany w SIWZ:

Ad. 1.

1. Podgrzewacz gazowy wody użytkowej o minimalnych parametrach:
 - Pojemność wodna min. 80 dm³.
 - Izolowany termicznie pianką, obudowa metalowa.
 - Bezpieczna eksploatacja: automatyka sterująca - regulująca z urządzeniem odcinającym dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia na palniku,



z czujnikiem zaniku ciągu kominowego z limiterem temperatury wykluczającym zagotowanie wody, fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa.

- Niewrażliwy na spadki ciśnienia wody.
- Przeznaczony do opalania gazem ziemnym.

2. Naświetlacz do dezynfekcji jaj:

- Urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj,
- Umożliwiająca jednorazową dezynfekcję co najmniej 30 jaj,
- Wykonany ze stali nierdzewnej,
- Szufladowy.

3. Zamrażarka:

- Wymiary powinny być dostosowane do możliwości umieszczenia jej w ciągu urządzeń kuchennych, tj. max wymiary to: WxSzxG: 85 cm x 94 cm x 55 cm,
- Sposób otwierania – do góry,
- Energooszczędna – klasa co najmniej A+++.

4. Taboret gazowy:

- Wymiary ok. (+/- 10%): Dł. X Sz x W: 120 cm x 60 cm x 35 cm,
- Dwupalnikowy, min. 2 x 9 kW,
- Zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym odcinającym dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia,
- Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
- Zasilany gazem ziemnym,


5. Zmywarka do naczyń – w ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie planuje zakupu zmywarki, nie należy kalkulować jej kosztu w cenie oferty.

Ad. 2.

Brodzik:

- wymiar: 80x80 cm
- wysokość: 38 cm (±2cm) / głębokość 24 cm (±2cm)
- typ: narożny z siedziskiem
- kształt: półokrągły
- promień łuku: r55
- materiał: akryl
- kolor: biały
- obudowa: akrylowa w komplecie
- odpływ pod syfon: fi 52 mm
- w komplecie: brodzik, obudowa, nogi

Kabina:



- wymiar: 80x80 cm
- wysokość: 162 cm (±4cm) (bez brodzika)
- rodzaj: narożna
- kształt: półokrągła o promieniu r55
- typ drzwi: rozsuwane na rolkach, wypinane z dołu
- profile: aluminium, chrom
- szkło: hartowane min. 5 mm
- kolor szkła: czyste z mrożonym motywem
- szerokość wejścia: min. 44 cm
- uchwyty drzwiowe: metalowe

Ad. 3.

Należy przyjąć 2 okapy kompensacyjne o wymiarach 90x150cm w rzucie poziomym każdy.

Ad. 4.

Przedmiary załączone do dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, zatem nie ma konieczności ich uzupełniania. Cena jest ceną ryczałtową i należy skalkulować ją w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną w celu odpowiedniego wykonania zakresu zamówienia.

Ad. 5.

Zamawiający określa wymiary nw. sprzętu +/- 10 %, wszystkie wykonane ze stali nierdzewnej, spełniające wymogi przepisów dot. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy:

- stół zlewozmywakowy: Dł. X Sz x W: 60 cm x 60 cm x 85 cm,
- stół z basenem jednokomorowym: Dł. X Sz x W: 100 cm x 60 cm x 45 cm + bateria sztorcowa nastolna ze spryskiwaczem i wylewką,
- jednokomorowy stół z ociekaczem i zamykaną szafką: Dł. X Sz x W: 100 cm x 60 cm x 85 cm,
- zlew ze stali nierdzewnej dwukomorowego stojącego: Dł. X Sz x W: 100 cm x 60 cm x 85 cm,

Ad. 6.

Należy wykonać roboty zgodnie z przedmiarem branży budowlanej pozycja numer 18, tj. należy kalkulować rozbiórkę nieużywanych schodów zewnętrznych prowadzących do pomieszczenia nr 119, uzupełnienie podłoża i naprawę elewacji.

W związku z tym zmienia się zapis w SIWZ – Rozdział I, ust. 3 akapit Uwaga! oraz we wzorze umowy: § 1 ust. 2 akapit Uwaga! , który otrzymuje brzmienie:

„Dokumentacja projektowa została opracowana dla szerszego zakresu niż objęty niniejszym zamówieniem, w ramach **obecnego zamówienia nie będzie realizowany**



zakres dot. wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przełożenia części chodnika i opaski kapilarnej.

Ad. 7.

Do kalkulacji należy przyjąć 11 sztuk drzwi.

Dodatkowo w kalkulacji ceny (w zakresie dot. toalet dla dzieci) należy uwzględnić następujące wyposażenie:

- zakup nakładek zmniejszających obwód ustępu – 2 szt.,
- zakup zestawu ustępowego (wc kompakt) – powinno być 2 szt. (w przedmiarze jest 1 szt.),
- zakup podestów do toalet i umywalek – 2 szt.
- zakup podgrzewacza wody – 2 szt.,
- zakup podajników na mydło – 2 szt.,
- zakup podajników na papier toaletowy – 2 szt.

W związku z tym, iż wprowadzone zmiany dotyczą opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 28 lutego 2020 r. godzina bez zmian,** zmianie ulegają odpowiednio zapisy SIWZ i ogłoszenia:

- **Dział XIV, ust. 6 SIWZ:**

Pierwotny zapis:

6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. **do 26.02.2020 r. do godz. 10:00** (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Aktualny zapis:

6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. **do 28.02.2020 r. do godz. 10:00** (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

- **Dział XV SIWZ:**

Pierwotny zapis: TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ – do dnia 26.03.2020 r.

Aktualny zapis: TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ – do dnia **28.03.2020 r.**

- **Dział XVII, pkt 1,2 i 8 SIWZ**

Pierwotne zapisy:

1. **Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego:** sekretariat Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kraśniku, ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik **do dnia 26.02.2020 r. godz. 10:00.**



2. Kopertę zewnętrzną (nie oznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: **Burmistrz Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik**, z dopiskiem: „**Oferta – Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kraśniku**” oraz „**Nie otwierać przed 26.02.2020 r. godz. 10:30**”.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.02.2020 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego, tj. **23-200 Kraśnik, ul. Spółdzielcza 3 – gabinet dyrekcji (parter)**.

Aktualne zapisy:

4. **Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kraśniku, ul. Spółdzielcza 3, 23-200 Kraśnik do dnia 28.02.2020 r. godz. 10:00.**
5. Kopertę zewnętrzną (nie oznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: **Burmistrz Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik**, z dopiskiem: „**Oferta – Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kraśniku**” oraz „**Nie otwierać przed 28.02.2020 r. godz. 10:30**”.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.02.2020 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego, tj. **23-200 Kraśnik, ul. Spółdzielcza 3 – gabinet dyrekcji (parter)**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PRZEDSZKOLE
MIEJSKIE Nr 5
w Kraśniku
ul. Spółdzielcza 3, tel. 884 34 8
NIP: 715-10-15-658

DYREKTOR


mgr Barbara Jachymek

